**Prot.N.0003215/2025 - RIF.0002904/2025 - CERTIFICATI ANTICENDIO -
RISCONTRO**

Mittente: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
Destinatari: mamboysabor@pec.it
Inviato il: 04/03/2025 12.47.11
Posizione: PEC istituzionale Comune di Vignate/Inviati

Buongiorno

con riferimento alla documentazione da Voi inviata, si comunica che ai sensi del DM 2/9/2021 allegato IV (Decreto GSA), l'attività da svolgere in locali di pubblico spettacolo con presenza complessiva uguale o maggiore a 100 posti occupati è assoggettato alla presenza di un addetto alla gestione della sicurezza antincendio che abbia superato un corso di livello 3 con regolare attestazione.

Geom. Massimo Balconi

Settore Tecnico

Comune di Vignate

Tel. 0295080832